



## Procescertificaat K80122/04

Uitgegeven 2020-03-15

Vervangt K80122/03

Pagina 1 van 2

### Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen (Controle)

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit op basis van BRL-K744/04 controle "Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen" d.d. 2019-11-01, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

#### FullTank

verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

239171015

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Leverancier**  
FullTank  
Griendweg 80  
4209 DB SCHELLUINEN-WEST  
Tel. 0183-629392  
Fax 0183-619757  
info@fulltank.nl  
[www.fulltank.nl](http://www.fulltank.nl)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- proces



## Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen (Controle)

---

### **TECHNISCHE SPECIFICATIE**

Visuele controle en onderhoud van stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m<sup>3</sup> voor bovengrondse opslag van vloeistoffen (toepassingsgebied 2).

Indien de onderneming alleen voor BRL-K744/04 toepassingsgebied 2 is gecertificeerd, is productie en constructief herstel van stalen opslag- en afleverinstallaties uitgesloten.

De onderneming voert 2,5 jaarlijkse en 15 jaarlijkse controles, inclusief inwendige beoordelingen uit.

### **Processpecificatie**

Overeenkomstig de PGS 30 moeten stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties periodiek gecontroleerd worden. De eisen voor periodieke controle alsmede de eisen aan de organisatie en de medewerkers belast met de uitvoering van de controles zijn vastgelegd in toepassingsgebied 2 van BRL-K744/04. Op de in orde bevonden stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties moet de datum voor wanneer de volgende controle moet plaatsvinden vermeld worden. Dit gebeurt door middel van het aanbrengen van een sticker zoals aangeven in paragraaf 5.15 van BRL-K744/04.

### **WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de output van het proces geen zichtbare gebreken vertoont.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- FullTank
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.